

Rzeczycza, dnia 20.06.2024 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy – etap II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 19.06.2024r.;

Pytanie 1

W przedmiarze prac wyszczególnione zostały uwzględniona wymiana kominków wentylacyjny, które obecnie znajdują się na dachu . Pytanie - czy obligatoryjnie musimy je demontować i ponownie montować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że te kominki które są dobre można pozostawić. Należy jednak je uzupełnić tak aby przypadał min 1 na około 50m2 dachu.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.