

Nr postępowania: UG-RIZ.271.3.2025.JK

Rzeczyca, dnia 25.02.2025 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczyca**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 24.02.2025r.;

Pytanie 1

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwoleniem wodnoprawnym na demontaż i montaż nowego urządzenia wodnego prosimy o przesunięcie terminu realizacji zamówienia o 6 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 2

Czy zakres inwestycji powoduje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej w związku z wymianą pompy głębinowej?

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej dla wymiany pompy głębinowej. Jednak należy zaznaczyć, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii, jeśli wystąpi obowiązek ich uzyskania. Powyższe dotyczy również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli wystąpi taka konieczność.

Pytanie 3

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem PFU, schematem (rys.5) a PZT (rys. 4) prosimy o podanie prawidłowych wymiarów zbiornika retencyjnego wody pitnej.

Opis PFU str. 6	Rys.5	Rys.4
Zbiornik retencyjny wody pitnej, o pojemności 171,50 m³ wykonany w konstrukcji stalowej, jako płaszczowy, płaskodenny, o średnicy 4,00 m i wysokości całkowitej 15,20 m. Zbiornik posadowiony będzie na żelbetowym fundamencie. Wymiary zbiornika: Średnica bez izolacji - 4,00 m Średnica zewnętrzna z izolacją termiczną i blachą osłonową - 4,38 m Wysokość - 15,20 m Powierzchnia zabudowy (fundamentu) - 17,50 m²	Zbiorniki retencyjne wody czystej Rodzaj: Pionowe, stalowe Objętość całkowita: 171,8 m³ Średnica płaszcza wewnętrznego: 4800 mm Wysokość całkowita: 10 500 mm Średnice przyłączy: - napełnianie DN150 - ssanie DN200 - spust DN150 - przelew DN150	-1. Proj. zbiornik retencyjny stojący, na fundamencie żelbetowym, średnica zbiornika zewnętrzna z izolacją 4,4 metra

Odpowiedź:

Właściwe wymiary zbiornika wody pitnej podane są w opisie PFU, strona 6.

Nr postępowania: UG-RIZ.271.3.2025.JK

Pytanie 4

Czy zbiornik retencyjny ma być wykonany ze stali węglowej spawanej czy skręcanej uszczelniony membraną?

Odpowiedź:

Zbiornik ma być wykonany ze stali węglowej spawanej, zabezpieczonej antykorozyjnie.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.