

Nr postępowania: UG-RIZ.271.9.2025.JK

Rzeczyca, dnia 22.07.2025 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Zakup i wymiana wodomierzy z wykorzystaniem technologii TIK” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczyca”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 22.07.2025r.;

Pytanie 1

Ile punktów monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 100 wymaga Zamawiający?

Ile punktów monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 110 wymaga Zamawiający?

Ile punktów monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 160 wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilości punktów monitoringu przepływu wody w sieci o wskazanych wyżej średnicach nominalnych zostały wskazane w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający informuje, że wymaga:

- 2 punktów monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 100
- 7 punktów monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 110
- 1 punktu monitoringu przepływu wody w sieci o średnicy nominalnej DN 160

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.