

Nr postępowania: UG-RIZ.271.9.2025.JK

Rzeczycza, dnia 23.07.2025 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Zakup i wymiana wodomierzy z wykorzystaniem technologii TIK” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczycza”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 17.07.2025r.;

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający w punkcie c) wymaga m.in.:

- a. sporządzenia protokołu wymiany w wersji papierowej,
- b. zabezpieczenia wodomierza jednorazową plombą z numerem,
- c. legalizacji zamontowanego wodomierza,
- d. podjęcia dwóch prób wymiany wodomierza, z czego jedna powinna odbyć się w godzinach popołudniowych,
- e. wymiany zaworu przed wodomierzem, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność.

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1

Jakie informacje powinny znaleźć się w papierowej wersji protokołu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga co najmniej następujących informacji:

- nazwa Zamawiającego;
- nazwa Wykonawcy;
- adres wymiany wraz z osobą reprezentującą;
- Imię i nazwisko osoby/osób dokonujących wymiany;
- Informacja o wykonaniu innych prac poza wymianą wodomierza, np. wymiana zaworu;
- Data;
- numer demontowanego wodomierza,
- stan demontowanego wodomierza,
- numer zamontowanego wodomierza,
- stan zamontowanego wodomierza,
- data legalizacji zamontowanego wodomierza,
- typ zamontowanego wodomierza,
- producent zamontowanego wodomierza,
- numer nakładki radiowej,
- typ nakładki radiowej,
- numer zamontowanej plomby

Pytanie 2

Czy numer na plombie musi być przedstawiony w postaci kodu kreskowego lub kodu QR? Czy numery te powinny być odczytywane przez Wykonawcę za pomocą czytnika kodów, aby uniknąć pomyłek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Pytanie 3

Czy nieudane próby wymiany wodomierza, spowodowane np. nieobecnością odbiorcy lub zabudowaną instalacją uniemożliwiającą wymianę, powinny być dokumentowane za pomocą zdjęć z naniesioną datą i godziną?

Odpowiedź:

Tak

Nr postępowania: UG-RIZ.271.9.2025.JK

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga wykonania zdjęć demontowanego i zamontowanego wodomierza w sposób umożliwiający przyszłą weryfikację ich numerów, numeru nakładki i stanu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5

Jeśli Zamawiający wymaga wykonania zdjęć, czy te zdjęcia powinny być przekazywane w uporządkowany sposób, np. w oddzielnych folderach dla każdej lokalizacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający żąda dostarczania zbiorczych raportów z wykonanych wymian w formie elektronicznej do zautomatyzowanego importu do systemu bilingowego Zamawiającego? Jeśli tak, to czy Zamawiający może określić, jakie dokładnie informacje powinny znaleźć się w takich raportach? Czy wymagane będą:

- numer demontowanego wodomierza,
- stan demontowanego wodomierza,
- numer zamontowanego wodomierza,
- stan zamontowanego wodomierza,
- data legalizacji zamontowanego wodomierza,
- typ zamontowanego wodomierza,
- producent zamontowanego wodomierza,
- numer nakładki radiowej,
- typ nakładki radiowej,
- numer zamontowanej plomby?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga, aby były to wszystkie informacje zawarte w papierowym protokole.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza:

- a) stosowanie aplikacji wspierającej wymianę wodomierzy?
- b) tworzenie elektronicznej karty wymiany wodomierza poprzez rejestrowanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji w aplikacji, przekazywanie potwierdzenia wymiany odbiorcy w formie wydruku z drukarki termicznej oraz późniejsze generowanie karty wymiany wodomierza w formacie PDF?
- c) pobieranie tzw. skanu podpisu odbiorcy poprzez podpis na ekranie smartfona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania wskazane przez Wykonawcę w punktach 7a-c

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.