



- - zraszacz o promieniu 25,9 m i kącie nawadniania 360°
- - zraszacz o promieniu 25,9 m i kącie nawadniania 40°-340°
- - rurociągi nawodnienia
- - krawędź boiska

- Uwagi:
1. Od każdej skrzynki doprowadzić do sterownika kabel sterowniczy YKY 3x1,5mm²
 2. Należy doprowadzić zasilanie elektryczne z istniejącej rozdzielni w budynku szkoły do zestawu podnoszącego ciśnienie zlokalizowanego w studni S1.
 3. Rurociągi zaprojektowano z rur HDPE Ø63x3,8mm SDR17 PN10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	CONSIL MATEUSZ CHMIELEWSKI, 97-217 LUBOCHNIA NOWY GLINNIK 5		
INWESTOR	Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca		
OBIEKT	PRZEBUDOWA ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH W RZECZYCY w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcezy Zmichowskiej w Rzeczycy"		
ADRES INWESTYCJI	DZ NR EWD. 1170/12, 11602, 11708, 11702 OBR. RZECZYCA, GMINA RZECZYCA, POW. TOMASZOWSKI		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANETA GRALEK UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ (SANITARNEJ) BEZ OGRANICZEŃ NR Ł032843/PBS/16		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. IZABELA WIATR	nr rys.	data
PRZEDMIOT	Nawodnienie boiska trawiastego - rewizja	N-1	marzec 2023
			skala 1:500